

提案使用器具と削減電力量一覧

◇提案照明器具を記載し、提案による削減量を試算してください。

(業務仕様書別紙)

$$(A) = ① \times ② \times ③ \times ④ \times 1 / 1000$$

$$(B) = ③ \times ④ \times ⑤ \times ⑥ \times 1 / 1000$$

	場所	現状照明器具と点灯時間							提案照明器具					削減電力量			
		器具型	照明器具 / 照明の品番	既存消費電力 (W) ①	台数 ②	球の数	点灯h/日 ③	年間点灯日数 ④	LED照明品番※1	CISPR適合 ※2	長時間対応 ※3	消費電力 (W) ⑤	球の数 ⑥	単価 (円) ※4	既存年間消費電力 (KWh) (A)	LED年間消費電力 (KWh) (B)	年間削減電力量 (Wh) (A)-(B)
8階	病室	銅鉄式	FLR40W2灯式	100	14	28	15	365		○			28		7.665	0	7.665
	病室	銅鉄式	FLR40W2灯式	100	14	28	15	365		○			28		7.665	0	7.665
	病室	銅鉄式	FLR40W1灯式	49	6	6	15	365		○			6		1.610	0	1.610
	病室	銅鉄式	FLR40W1灯式	49	16	16	15	365		○			16		4.292	0	4.292
	デイルーム	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	8	8	15	365		○			8		1.577	0	1.577
	廊下	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	22	22	15	365					22		4.336	0	4.336
	廊下	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	21	21	24	365			○		21		6.623	0	6.623
	ナースステーション・カンファレンス	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	24	48	24	365		○	○		48		14.927	0	14.927
	処置室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	18	36	24	365		○	○		36		11.195	0	11.195
	洗濯室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	4	8	15	365					8		1.555	0	1.555
	汚物室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	2	4	24	365			○		4		1.244	0	1.244
	便所	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	8	16	24	365		○	○		16		4.976	0	4.976
	手洗い	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	4	4	24	365		○	○		4		1.261	0	1.261
	リネン室	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	8	8	15	365					8		1.577	0	1.577
	湯沸室	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	2	2	15	365					2		394	0	394
	小計				171	255						255		70.897	0	70.897	
7階	病室	銅鉄式	FLR40W2灯式	100	14	28	15	365		○			28		7.665	0	7.665
	病室	銅鉄式	FLR40W2灯式	100	14	28	15	365		○			28		7.665	0	7.665
	病室	銅鉄式	FLR40W1灯式	49	10	10	15	365		○			10		2.683	0	2.683
	病室	銅鉄式	FLR40W1灯式	49	8	8	15	365		○			8		2.146	0	2.146
	デイルーム	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	8	8	15	365		○			8		1.577	0	1.577
	廊下	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	22	22	15	365					22		4.336	0	4.336
	廊下	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	21	21	24	365			○		21		6.623	0	6.623
	ナースステーション・カンファレンス	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	24	48	24	365		○	○		48		14.927	0	14.927
	処置室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	18	36	24	365		○	○		36		11.195	0	11.195
	洗濯室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	4	8	15	365					8		1.555	0	1.555
	汚物室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	2	4	24	365			○		4		1.244	0	1.244
	便所	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	8	16	24	365		○	○		16		4.976	0	4.976
	手洗い	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	4	4	24	365		○	○		4		1.261	0	1.261
	リネン室	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	8	8	15	365					8		1.577	0	1.577
	湯沸室	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	2	2	15	365					2		394	0	394

	小計			167	251							251		69,824	0	69,824
6階	病室	鋼鉄式	FLR40W2灯式	100	14	28	15	365		○		28		7,665	0	7,665
	病室	鋼鉄式	FLR40W2灯式	100	14	28	15	365		○		28		7,665	0	7,665
	病室	鋼鉄式	FLR40W1灯式	49	10	10	15	365		○		10		2,683	0	2,683
	病室	鋼鉄式	FLR40W1灯式	49	8	8	15	365		○		8		2,146	0	2,146
	デイルーム	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	8	8	15	365		○		8		1,577	0	1,577
	廊下	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	22	22	15	365				22		4,336	0	4,336
	廊下	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	21	21	24	365			○	21		6,623	0	6,623
	ナースステーション・カンファレンス	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	24	48	24	365		○	○	48		14,927	0	14,927
	処置室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	18	36	24	365		○	○	36		11,195	0	11,195
	洗濯室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	4	8	15	365				8		1,555	0	1,555
	汚物室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	2	4	24	365			○	4		1,244	0	1,244
	便所	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	8	16	24	365		○	○	16		4,976	0	4,976
	手洗い	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	4	4	24	365		○	○	4		1,261	0	1,261
	リネン室	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	8	8	15	365				8		1,577	0	1,577
湯沸室	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	2	2	15	365				2		394	0	394	
	小計			167	251						251		69,824	0	69,824	
5階	病室	鋼鉄式	FLR40W2灯式	100	14	28	15	365		○		28		7,665	0	7,665
	病室	鋼鉄式	FLR40W2灯式	100	14	28	15	365		○		28		7,665	0	7,665
	病室	鋼鉄式	FLR40W1灯式	49	5	5	15	365		○		5		1,341	0	1,341
	病室	鋼鉄式	FLR40W1灯式	49	16	16	15	365		○		16		4,292	0	4,292
	デイルーム	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	8	8	15	365		○		8		1,577	0	1,577
	廊下	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	24	24	15	365				24		4,730	0	4,730
	廊下	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	21	21	24	365			○	21		6,623	0	6,623
	ナースステーション・カンファレンス	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	24	48	24	365		○	○	48		14,927	0	14,927
	処置室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	18	36	24	365		○	○	36		11,195	0	11,195
	洗濯室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	4	8	15	365				8		1,555	0	1,555
	汚物室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	2	4	24	365			○	4		1,244	0	1,244
	便所	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	8	16	24	365		○	○	16		4,976	0	4,976
	手洗い	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	4	4	24	365		○	○	4		1,261	0	1,261
	リネン室	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	4	4	15	365				4		788	0	788
湯沸室	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	2	2	15	365				2		394	0	394	
	小計			168	252						252		70,234	0	70,234	
4階	看護部長室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	3	6	9	292				6		560	0	560
	看護事務室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	9	18	9	292				18		1,679	0	1,679
	講義室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	24	48	9	292				48		4,478	0	4,478
	眼科	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	16	32	9	292		○		32		2,985	0	2,985
	眼科	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	4	4	9	292		○		4		378	0	378

準暗室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	2	4	9	292		○		4	373	0	373
ホール、休憩室、管理室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	8	16	9	292				16	1,493	0	1,493
リネン室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	1	2	9	292				2	187	0	187
中央材料室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	52	104	9	292		○		104	9,703	0	9,703
OP器材室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	8	16	9	292		○		16	1,493	0	1,493
洗淨コーナー	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	8	16	9	292				16	1,493	0	1,493
保育室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	4	8	9	292				8	746	0	746
管理室、回復室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	15	30	9	292		○		30	2,799	0	2,799
準備ホール	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	19	38	9	292		○		38	3,545	0	3,545
交換ホール	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	12	24	9	292		○		24	2,239	0	2,239
前室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	3	6	9	292		○		6	560	0	560
休憩室、授乳室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	11	22	9	292				22	2,052	0	2,052
男子更衣室	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	5	5	9	292				5	473	0	473
便所	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	6	6	9	292				6	568	0	568
小計				210	405						405	37,804	0	37,804
3階														
病室	鋼鉄式	FLR40W2灯式	100	5	10	15	365		○		10	2,738	0	2,738
病室	鋼鉄式	FLR40W2灯式	100	8	16	15	365		○		16	4,380	0	4,380
病室	鋼鉄式	FLR40W2灯式	100	12	24	15	365		○		24	6,570	0	6,570
病室	鋼鉄式	FLR40W2灯式	100	2	4	15	365		○		4	1,095	0	1,095
病室	鋼鉄式	FLR40W1灯式	49	4	4	15	365		○		4	1,073	0	1,073
病室	鋼鉄式	FLR40W1灯式	49	10	10	15	365		○		10	2,683	0	2,683
ナースステーション・カンファレンス	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	12	24	9	365		○		24	2,799	0	2,799
処置室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	9	18	9	365		○		18	2,099	0	2,099
洗濯室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	2	4	9	365				4	466	0	466
リネン器材室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	1	2	9	365				2	233	0	233
洗濯室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	1	2	9	365				2	233	0	233
身障者トイレ	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	1	2	9	365		○		2	233	0	233
便所	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	3	6	9	365		○		6	700	0	700
手洗い	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	2	2	9	365		○		2	237	0	237
汚物室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	1	2	9	365				2	233	0	233
リネン器材室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	2	4	9	365				4	466	0	466
湯沸室	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	1	1	9	365				1	118	0	118
便所	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	2	4	9	365		○		4	466	0	466
手洗い	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	1	1	9	365		○		1	118	0	118
汚物室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	1	2	9	365				2	233	0	233
便所	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	1	2	9	365		○		2	233	0	233
手洗い	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	1	1	9	365		○		1	118	0	118
身障者トイレ	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	1	1	9	365		○		1	118	0	118

ナースステーション・カンファレンス	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	10	20	9	365		○		20	2,332	0	2,332
処置室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	4	8	9	365		○		8	933	0	933
陣痛室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	0	0	9	292		○		0	0	0	0
陣痛ホール	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	5	10	9	292		○		10	933	0	933
リネン室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	1	2	9	292				2	187	0	187
器材コーナー	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	1	2	9	292				2	187	0	187
便所	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	2	2	9	365		○		2	237	0	237
汚物室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	3	6	9	365				6	700	0	700
汚物室	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	3	3	9	365				3	355	0	355
更衣室	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	1	1	9	292				1	95	0	95
通路	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	3	6	9	365				6	700	0	700
調乳室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	6	12	9	365				12	1,399	0	1,399
ナースステーション・通路	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	9	18	9	365		○		18	2,099	0	2,099
授乳室・乳搾室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	10	20	9	365		○		20	2,332	0	2,332
新生児室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	10	20	9	365		○		20	2,332	0	2,332
交付	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	2	4	9	292		○		4	373	0	373
医局	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	55	110	9	365				110	12,828	0	12,828
男子更衣室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	4	8	9	365				8	933	0	933
女子更衣室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	2	4	9	365				4	466	0	466
医局更衣室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	2	4	9	365				4	466	0	466
当直室	銅鉄式	FLR40W2灯式	100	7	14	15	365				14	3,833	0	3,833
小計				223	420						420	61,364	0	61,364
事務棟	電算室	インバーター	71	4	8	9	292		○		8	746	0	746
	事務室	インバーター	71	32	64	9	292				64	5,971	0	5,971
	娯楽室	インバーター	36	18	18	9	292				18	1,703	0	1,703
	電算室	インバーター	36	4	4	9	292		○		4	378	0	378
	小計	5		58	94		292				94	8,799	0	8,799
2階	CT検査室	インバーター	71	6	12	9	292		○		12	1,120	0	1,120
	診察室、撮影室	インバーター	71	4	8	9	292		○		8	746	0	746
	廊下	インバーター	36	23	23	9	292				23	2,176	0	2,176
	X線受付	インバーター	100	1	2	15	292				2	438	0	438
	便所	インバーター	71	2	4	9	292				4	373	0	373
	手洗い	インバーター	36	1	1	9	292				1	95	0	95
	便所	インバーター	71	2	4	9	292				4	373	0	373
	手洗い	インバーター	36	1	1	9	292				1	95	0	95
	内視鏡	インバーター	71	2	4	9	292		○		4	373	0	373
	神経科、麻酔科、受付、診察	インバーター	71	13	26	9	292		○		26	2,426	0	2,426
	神経科、麻酔科、受付、診察	インバーター	36	2	2	9	292		○		2	189	0	189

肺機能測定室、準備ホール	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	9	18	9	292		○		18	1,679	0	1,679
超音波測定室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	6	12	9	292		○		12	1,120	0	1,120
カンファレンスルーム	銅鉄式	FLR40W2灯式	100	6	12	15	292				12	2,628	0	2,628
運動機能検査室	銅鉄式	FLR110W2灯式	244	12	24	9	292		○		24	7,695	0	7,695
作業医療室	銅鉄式	FLR40W3灯式	139	4	12	9	292		○		12	1,461	0	1,461
作業医療室前室	銅鉄式	FLR40W2灯式	100	3	6	15	292		○		6	1,314	0	1,314
作業医療室診察室	銅鉄式	FLR40W2灯式	100	4	8	15	292		○		8	1,752	0	1,752
作業医療室受付	銅鉄式	FLR40W2灯式	100	1	2	15	292				2	438	0	438
言語聴覚療法室	銅鉄式	FLR40W2灯式	100	3	6	15	292		○		6	1,314	0	1,314
水治療室	銅鉄式	FLR40W2灯式	100	8	16	15	292		○		16	3,504	0	3,504
細菌検査室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	10	20	9	292		○		20	1,866	0	1,866
滅菌室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	3	6	9	292		○		6	560	0	560
滅菌室隣室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	1	2	9	292				2	187	0	187
検鏡室	インバーター	SW40 2灯式	71	3	6	9	292		○		6	560	0	560
病理検査室	インバーター	SW40 2灯式	71	12	24	9	292		○		24	2,239	0	2,239
標本室	インバーター	SW40 2灯式	71	4	8	9	292				8	746	0	746
当直室	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	2	2	9	292				2	189	0	189
便所	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	2	2	9	292				2	189	0	189
検査受付	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	2	4	9	292				4	373	0	373
倉庫	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	1	2	9	292				2	187	0	187
緊急検査室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	4	8	9	292		○		8	746	0	746
秤量室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	2	4	9	292				4	373	0	373
事務室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	2	4	9	292				4	373	0	373
スタッフルーム	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	8	16	9	292				16	1,493	0	1,493
検査室通路	銅鉄式	FLR40W2灯式	100	13	26	15	292				26	5,694	0	5,694
検査室	銅鉄式	FLR110W2灯式	244	20	40	9	292		○		40	12,825	0	12,825
採尿室	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	4	4	9	292				4	378	0	378
採血室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	6	12	9	292				12	1,120	0	1,120
中央交換室、超音波検査室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	10	20	9	292		○		20	1,866	0	1,866
結石治療室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	12	24	9	292		○		24	2,239	0	2,239
人工透析室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	6	12	9	292		○		12	1,120	0	1,120
準備室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	3	6	9	292		○		6	560	0	560
ナースステーション	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	3	6	9	292		○		6	560	0	560
廊下、待合ホール	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	26	26	9	292				26	2,460	0	2,460
廊下、待合ホール	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	1	2	9	292				2	187	0	187
人工透析事務室	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	3	3	9	292				3	284	0	284
小計				276	492						492	70,680	0	70,680
1階	防災センター	インバーター	71	8	16	24	365		○		16	4,976	0	4,976

電話交換室、前室、休憩室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	6	12	9	292					12	1,120	0	1,120
交換機室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	2	4	9	292					4	373	0	373
医療相談室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	3	6	9	292					6	560	0	560
MSW	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	4	8	9	292					8	746	0	746
保健指導室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	9	18	9	292					18	1,679	0	1,679
泌尿器科処置室・検査	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	3	6	9	292		○			6	560	0	560
泌尿器科診察室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	6	12	9	292		○			12	1,120	0	1,120
受付	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	4	4	9	292					4	378	0	378
皮膚科 中待	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	3	6	9	292					6	560	0	560
皮膚科処置室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	3	6	9	292		○			6	560	0	560
皮膚科処置室	インバーター	S-EX36WM3灯式	71	1	3	9	292		○			3	187	0	187
皮膚科治療室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	2	4	9	292		○			4	373	0	373
皮膚科診察室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	2	4	9	292		○			4	373	0	373
小児科中待	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	4	4	9	292					4	378	0	378
小児科処置、診察室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	12	24	9	292		○			24	2,239	0	2,239
産婦人科中待	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	4	8	9	292					8	746	0	746
産婦人科受付	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	2	4	9	292					4	373	0	373
産婦人科診察室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	10	20	9	292		○			20	1,866	0	1,866
内科受付中待、処置、診察室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	23	46	9	292		○			46	4,292	0	4,292
PS	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	4	8	9	292					8	746	0	746
受付	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	3	6	9	292					6	560	0	560
循環器科、眼科、中待、処置、	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	30	60	9	292		○			60	5,598	0	5,598
耳鼻科中待、処置、診察室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	13	26	9	292		○			26	2,426	0	2,426
外科、中待	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	5	5	9	292					5	473	0	473
外科、処置、診察室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	8	16	9	292		○			16	1,493	0	1,493
受付	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	3	6	9	292					6	560	0	560
整形外科中待	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	4	4	9	292					4	378	0	378
整形外科処置、診察室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	10	20	9	292		○			20	1,866	0	1,866
整形外科ギブス室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	6	12	9	292		○			12	1,120	0	1,120
脳神経外科 中待	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	4	4	9	292					4	378	0	378
脳神経外科 処置、診察室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	6	12	9	292		○			12	1,120	0	1,120
受付	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	2	4	9	292					4	373	0	373
歯科中待	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	3	3	9	292					3	284	0	284
歯科スタッフルーム	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	1	1	9	292					1	95	0	95
歯科X線、診察室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	7	14	9	292		○			14	1,306	0	1,306
歯科技工室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	3	6	9	292					6	560	0	560
喫煙コーナー	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	1	1	9	292					1	95	0	95
売店	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	9	18	9	292					18	1,679	0	1,679

総合受付	鋼鉄式	FLR110W1灯式	118	0	0	9	292				0	0	0	0
総合受付	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	9	9	9	292				9	851	0	851
滅菌室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	2	4	9	292				4	373	0	373
薬剤室-3	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	2	4	9	292				4	373	0	373
薬室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	6	12	9	292				12	1,120	0	1,120
調剤室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	20	40	9	292				40	3,732	0	3,732
薬品管理室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	15	30	9	292				30	2,799	0	2,799
倉庫	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	1	2	9	292				2	187	0	187
スタッフルーム	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	6	12	9	292				12	1,120	0	1,120
薬剤部長室	インバーター	S-EX36WM2灯式	71	2	4	9	292				4	373	0	373
小計				296	558						558	55,494	0	55,494
B1階	救急受付事務	インバーター	71	4	8	24	365			○	8	2,488	0	2,488
	救急待合ホール、廊下	インバーター	71	7	14	24	365			○	14	4,354	0	4,354
	便所	インバーター	36	1	1	24	365			○	1	315	0	315
	便所	インバーター	71	2	4	24	365			○	4	1,244	0	1,244
	手洗い	インバーター	36	1	1	24	365			○	1	315	0	315
	便所	インバーター	71	2	4	24	365			○	4	1,244	0	1,244
	手洗い	インバーター	36	1	1	24	365			○	1	315	0	315
	職員厨房	インバーター	71	6	12	12	365				12	1,866	0	1,866
	カンファレンスルーム	インバーター	71	4	8	12	365				8	1,244	0	1,244
	事務所	インバーター	71	11	22	15	365				22	4,276	0	4,276
	栄養部コヘナヘ	インバーター	71	8	16	15	365				16	3,110	0	3,110
	厨房	インバーター	71	48	96	15	365				96	18,659	0	18,659
	洗淨コーナー	インバーター	71	9	18	15	365				18	3,499	0	3,499
	男子更衣室	インバーター	71	9	18	15	365				18	3,499	0	3,499
	男子更衣室	鋼鉄式	100	3	6	0	0				6	0	0	0
	リネン室	インバーター	71	6	12	9	292				12	1,120	0	1,120
	受付スタッフルーム	インバーター	71	2	4	9	292				4	373	0	373
	洗濯室	インバーター	71	13	26	9	292				26	2,426	0	2,426
	理容室	インバーター	71	2	4	9	292				4	373	0	373
	従業員室	インバーター	71	4	8	9	292				8	746	0	746
	便所	インバーター	36	2	2	9	292				2	189	0	189
	便所、手洗い	インバーター	36	1	1	9	292				1	95	0	95
	廊下	インバーター	36	6	6	24	365			○	6	1,892	0	1,892
	廊下	鋼鉄式	49	1	1	0	0				1	0	0	0
	ボイラー室	インバーター	71	10	20	24	365			○	20	6,220	0	6,220
	ボイラー室	インバーター	36	4	4	24	365			○	4	1,261	0	1,261
	中央監視室	インバーター	71	36	72	24	365			○	72	22,391	0	22,391

機械室	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	28	28	24	365			○		28	8,830	0	8,830
サービスヤード・スロープ	インバーター	S-EX36WM1灯式	36	22	22	24	365			○		22	6,938	0	6,938
	小計			253	439							439	99,280	0	99,280
	計			1,989	3,417							3417	614,199	0	614,199

- ※1 カタログや仕様書を提案書Ⅲに記載してください
- ※2 CSPR15に適合していることを証明してください
- ※3 24時間365日点灯の長時間使用に対応している旨を証明してください

**年間削減電力量
(KW)**